

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий
Главное управление МЧС России по Приморскому краю

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Михайловскому муниципальному
району

692651, Приморский край, Михайловский район, с. Михайловка, ул. Заводская, д. 2 «А», тел: (42346)24408, e-
mail: ond_mihailovsky@mchs25.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

ПРЕДПИСАНИЕ № 41/1/1

по устранению нарушений обязательных требований пожарной безопасности

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДАНИЛОВКА» МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА,

Директор Левченко Ольга Анатольевна

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,
отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя физического лица-правообладателя
объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

Во исполнение распоряжения (приказа) органа государственного контроля (надзора), органа
муниципального контроля о проведении проверки от 8 июня 2020 года № 41 и ст. 6.1 Федерального
закона от 21.12.1994 № 69 - ФЗ «О пожарной безопасности» в период с 19.06.2020 года по 10.07.2020 года
проведена плановая / выездная проверка:

Государственный инспектор Михайловского района по пожарному надзору КАПУСТА Ольга Владимировна
(должность, звание, фамилия, имя, отчество государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору,

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ «ОСНОВНАЯ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. ДАНИЛОВКА» МИХАЙЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО
РАЙОНА, с. Даниловка, ул. Ленинская 44

проводившего (их) проверку, наименование объекта надзора и его адрес)

совместно с *Директором Левченко О.А.*
(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 года № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»
необходимо устранить следующие нарушения обязательных требований пожарной безопасности, выявленные
в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения обязательных требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	В помещениях школы горизонтальное расстояние от пожарных извещателей до электросветильников менее 0.5 м. (МБОУ ООШ С. ДАНИЛОВКА)	СП 5.13130.2009 п.13.3.6	31.03.2021	
2	Отсутствует указатель направления движения к пожарным гидрантам и водоемам, являющимся источником противопожарного водоснабжения, должно обозначаться указателями с четко нанесенными цифрами расстояния до их	Постановление правительства РФ № 390 : п. 55	31.03.2021	

